



ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЯСЛИ – САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА № 8 «ТЕРЕМОК»
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛНОВАХСКОГО РАЙОНА»
85700, город Волноваха, ул.Менделеева, дом 19 e-mail: teremok.sad8@mail.ru

10.11.2023 № _____
На № _____ от _____

Прокуратура Волновахского района
и.о. заведующего МБДОУ «Ясли-сад
комбинированного типа №8 «Теремок»
Рябыкина Т.В.

ИНФОРМАЦИЯ

**О проделанной работе согласно «Представления об устранении нарушений
Федерального законодательства Российской Федерации»
№90-1291 от 24.08.2023г.**

Специалистом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Донецкой Народной Республике, и специалистом отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волновахского муниципального округа Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике было проведено пожарно-техническое обследование помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ясли-сад комбинированного типа №8 «Теремок» , расположенного по адресу: 85700, ДНР, Волновахский район, г.Волноваха, улица Менделеева, дом 19

(наименование объекта надзора (его части), адрес местонахождения)

Обследование проведено в срок «24» августа 2023 года

Обследование проведено в присутствии: заведующего хозяйством Колесниковой Е.И. и исполняющего обязанности заведующего Жарун В.А.

И.о. заведующий МБДОУ «Ясли-сад комбинированного типа №8 «Теремок» Рябыкина Т.В.
находилась в основном отпуске.

(Должность, Ф.И.О. представителя юридического лица или физического лица предпринимателя)

При проведении обследования установлены нарушения требований пожарной безопасности и надзорной деятельности:

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3
1.	Руководитель учреждения не определил обязанности должностных лиц по обеспечению пожарной безопасности, не назначил ответственных за пожарную безопасность отдельных помещений, территории, технологического и инженерного оборудования, а также за содержание и эксплуатацию систем противопожарной защиты (далее - СПЗ) и средств противопожарной защиты	Приказы , инструкции приведены в соответствии стандартов «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные пп. 392,393 Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (ред.от 24.10.2022), (далее-ППР в РФ), , пункт 3 ППР в РФ
2.	Руководителем учреждения не разработаны и не утверждены положения, инструкции, другие распорядительные документы по пожарной безопасности, действующие в пределах объекта.	Разработаны Положения ,приказы , инструкции приведены в соответствии стандартов пункт 3 ППР в РФ
3.	В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые дорожки и другие покрытия не прикреплены жестко к полу.	Выполнено Ковровые покрытия и дорожки прикреплены к полу пункт 31 ППР в РФ
4.	Система пожарной сигнализации не содержится в исправном рабочем состоянии	Направлена заявка на содействие в ремонте пожарной системы в Управление образования
5.	Проходы и другие пути эвакуации не обеспечены эвакуационным освещением в соответствии с требованиями строительных норм и ПУЭ. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении питания рабочего освещения.	Направлена заявка на содействие в ремонте освещения в Управление образования
6.	Не организовано наличие информационных стендов по обеспечению пожарной безопасности, а также своевременное их обновление	Выполнено пункт 3 ППР в РФ
7.	Руководитель, а также другие должностные лица, деятельность которых связана с обеспечением пожарной безопасности, перечень которых утверждается руководителем, не прошли обучение по вопросам пожарной безопасности.	Направлена заявка на обучение по ПБ в Управление образования
8.	В электрощитовой хранятся горючие материалы	Убраны все лишние предметы пункт 3 ППР в РФ
9.	Не разработаны для всех этажей зданий (сооружений), и не вывешены на видных, доступных для прочтения местах планы эвакуации людей при пожаре. Планы эвакуации должны быть согласованы с органом государственного пожарного надзора.	Не выполнено по причине недостаточного финансирования, Пользуемся старыми схемами
10.	Не проведены тренировочные занятия с эвакуацией людей из зданий и отработку действий персонала в соответствии с планами эвакуации и общеобъектовой инструкцией о мерах пожарной безопасности. По результатам тренировочных занятий должен быть	Выполняется в течении года не менее 2 раз Создаются приказы и проводится тренировка

	составлен акт с указанием даты, руководителя занятий, выявленных нарушений и недостатков с предложениями по их устранению	
11.	Вентиляционные камеры проверены и отмечено в журнале	выполнено пункт 3 ППР в РФ
12.	На пути эвакуации с музыкального зала убран диван и лавоки	выполнено пункт 3 ППР в РФ
13.	В 2022 году проведены эксплуатационные испытания металлических наружных лестниц. (после капитального ремонта)	выполнено пункт 3 ППР в РФ
14.	Замки на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	выполнено пункт 3 ППР в РФ
15.	Адресный указатель (название улицы, номер дома), установленный на фасаде, не освещается в темное время суток	Направлена заявка на приобретение адресного указателя в Управление образования
16.	Не назначено должностное лицо, ответственное за обслуживание и техническую эксплуатацию электроустановок, в том числе электроустановок слабого тока, и ответственный за их противопожарное состояние	выполнено пункт 3 ППР в РФ
17.	Не проведен расчет необходимого количества первичных средств пожаротушения	выполнено пункт 3 ППР в РФ
18.	Для обозначения местонахождения первичных средств пожаротушения (при расположении их не на видных местах) не установлены указатели по ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности", ДСТУ ISO 6309:2007 «Знаки безопасности. Форма и цвет». Знаки должны быть размещены на видных местах на высоте 2-2,5 м от уровня пола как внутри, так и вне помещений (при необходимости).	выполнено пункт 3 ППР в РФ
19.	Не заведен журнал учета огнетушителей.	Журнал заведен, выполнено пункт 3 ППР в РФ
20.	Огнетушители прошли проверку технического обслуживания в феврале 2023 года	выполнено пункт 3 ППР в РФ
21.	Учреждение не обеспечено необходимым количеством воды для осуществления пожаротушения (исходя из требований строительных норм и других нормативных документов) - не установлен пожарный гидрант в существующем колодце	Направлена заявка на содействие в ремонте пожарного гидранта в Управление образования
22.	На дверцах пожарных шкафов с внешней стороны не указаны после буквенного индекса "ПК" порядковый номер крана и номер телефона для вызова пожарной охраны. Внешнее оформление дверцы должно отвечать требованиям действующих стандартов.	Пожарные шкафы оформлены согласно раздела пункт 3 ППР в РФ
23.	Пожарные краны реже одного раза в шесть месяцев подлежат техническому обслуживанию и проверке на работоспособность путем пуска воды с регистрацией результатов проверки в акте, ведущемся в произвольной форме, с указанием состояния их работоспособности, давления и расхода воды, укомплектованности кранов	выполнено пункт 3 ППР в РФ

	инвентарем.	
24.	Нет соответствующей маркировки на уборочном инвентаре	исправлено Промаркирован весь уборочный инвентарь Предупреждение за халатность получила ст. медсестра Лягушина Т.Г
25.	Имеются дефекты на столовой посуде , нет соответствующей маркировки на кухонной посуде	исправлено Посуда на пищеблоке вся промаркирована Предупреждение за халатность получила ст. медсестра Лягушина Т.Г.
26.	Нет определенного помещения для приготовления дезинфицирующих растворов	Исправлено Помещение выделено выполнено пункт 3 ППР в РФ
27.	Отсутствует пособие , содержащее требование о порядке действий работников , обучающихся , находящихся на объекте, при поступлении информации об угрозе совершения террористических актов	Исправлено соответственно с п.4 ст.3 Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму»
28.	Не разрабатываются и не внедряются в практику стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы организации.	Исправлено Разработаны новые правила Внутреннего трудового распорядка организации в соответствии стандартам РФ , Разработано положение о труде соответственно с ч.ч.1, ст.2 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»