



**Прокуратура  
Российской Федерации**

**Прокуратура  
Донецкой Народной Республики**

**Прокуратура  
Волновахского района**

ул. Героя России Владимира Жоги, д. 2,  
г. Волноваха,

Донецкая Народная Республика, 285700

*18.08.2024 № 30-25/00054*

И.о. заведующей ГКДОУ  
«Детский сад комбинированного вида  
№8 «Теремок» Волновахского  
муниципального округа»  
Донецкой Народной Республики

Рябыкиной Т.В.

### **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений  
Федерального законодательства  
Российской Федерации

Прокуратурой Волновахского района Донецкой Народной Республики с привлечением специалиста Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Донецкой Народной Республике в городе Докучаевск и Великоновоселковском, Волновахском, Кураховском районах, и специалиста отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волновахского муниципального округа Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике проведена проверка соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) и иного законодательства при организации образовательного процесса в Государственном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида №8 «Теремок» Волновахского муниципального округа» Донецкой Народной Республики (далее – ГКДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 «Теремок» Волновахского м.о.» ДНР).

В соответствии с требованиями статей 11, 15, 17 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации человек является высшей ценностью. Его жизнь находится под охраной государства.

Согласно ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и

иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, а также лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Так, в ходе проведения проверки в ГКДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 «Теремок» Волновахского м.о.» ДНР установлено, что: учреждение не обеспечено в достаточном количестве комплектами постельных принадлежностей (матрацами с наматрасниками), а также столовой посудой, п. п. 2.4.6.2; 2.4.8 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28. При наличии на собственной территории песочницы полная смена песка не проведена, песка очень мало, песочница не закрыта, п. 2.11.1 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28. Документы, подтверждающие проведение обработки помещений пищеблока от грызунов и насекомых отсутствуют (договор, акт выполненных работ); п. 2.9.5. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28; п.126 раздел III. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной, дератизационной и дезинсекционной деятельности СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (с изменениями и дополнениями), утвержденные Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 4.

При проведении обследования установлены нарушения требований пожарной безопасности.

1) План эвакуации выполнен не согласно ГОСТ Р 12.2.143 — 2009 Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля. (п. 2 статья 1 Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – № 123-ФЗ) п. 6.2 ГОСТ Р 12.2.143 — 2009 Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля).

2) Отсутствуют системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с перечнем объектов, подлежащих оснащению указанными системами. (п. 2 статья 1 № 123-ФЗ, СП 3.13130.2009. Свод

правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173) (далее - СП 3.13130.2009) таблица 2 п. 1; Приложение А, таблица А.1, п. 1 СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования (далее - СП 484.1311500.2020).

3) Двери кладовых, прачечной не являются противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30. Пределы огнестойкости противопожарных дверей следует устанавливать по ГОСТ Р 53307 (п. 2 статья 1 Федеральный Закон № 123-ФЗ п. 7.3.10 СП 251.1325800.2016).

4) Отсутствуют противопожарные двери на этажах эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки (п. 2 статья 1 № 123-ФЗ; СП 1.13130.2020, п.7.12.19).

5) Здание не оборудовано фотолуминесцентными эвакуационными системами (ФЭС) (п. 2 статья 1 № 123-ФЗ, п. 9.1.1.3 ГОСТ 34428-2018).

6) Менее двух эвакуационных выходов имеют помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек (группа «Радуга», группа «Ягодка») (п. 2 статья 1 № 123-ФЗ, п. 5.1.3 СП 1.13130.2020).

7) На путях эвакуации из здания не предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение (п. 2 статья 1 № 123-ФЗ; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020).

8) Руководитель не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, в соответствии с главой 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" подсобных помещений, кладовых, прачечной с обозначением их категории на входных дверях с наружной стороны на видном месте. (п. 12 ППР в РФ).

9) Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов (группа «Солнышко»: выход на лестничную клетку, выход из спальни, второй выход, выход на улицу; группа «Звездочки»: выход со спальни; группа «Малыш»: выход со спальни, выход с группы; группа «Ромашка»: выход со спальни; выход на улицу рядом с пищеблоком; выход со спальни и с группы охранника; группа «Радуга»: выход с группы, выход со спальни; группа «Лучики»: выход на лестничную клетку, выход с игровой в раздевалку, выход со спальни; группа «Ягодки»: выход на лестничную клетку, выход с группы в раздевалку, выход с раздевалки на лестничную клетку; выход с пищеблока на улицу; группа «Воробушки»: выход на улицу, выход с группы, выход со спальни; группа «Вишенки»: выход на лестничную клетку с группы, выход со спальни на улицу, выход со спальни в игровую, выход с группы) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 26 ППР в РФ).

10) Ковровые дорожки на пути эвакуации не закрепляются к полу (рядом с группой «Ягодки») (п. 31 ППР в РФ);

11) Руководитель не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, на объекте с массовым пребыванием людей (п. 30 ППР в РФ).

12) На путях эвакуации с группы «Солнышко», выход с группы охранника на улицу, выход на лестничную клетку с группы «Вишенки» размещены предметы (п. 27 (б) ППР в РФ).

13) В полу выхода рядом с пищеблоком устроена лестница высотой более 45 см без ограждений с поручнями (п. 2 статья 1 № 123-ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020).

14) Огнетушители, установленные на объекте защиты, не имеют порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя (п. 407 ППР в РФ).

15) Огнетушителям на объекте защиты не заведены карточки учета огнетушителей (п. 2 статья 1 № 123-ФЗ п. 4.6 "СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации").

16) Огнетушители, введенные в эксплуатацию, не подвергаются техническому обслуживанию, которое включает в себя периодические проверки (первоначальная, ежеквартальная, ежегодная), осмотры, испытания и перезарядку огнетушителей. О проведенных проверках огнетушителей необходимо делать отметки в журналах (п. 2 статья 1 № 123-ФЗ п. 5. 1.1, п. 5.1.10 "СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации").

17) Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п. 48 ППР в РФ).

18) Руководитель организации не организовал перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 50 ППР в РФ).

19) Испытание внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу не осуществляется не реже двух раз в год (весной и осенью) (п. 7.3.1 ГОСТ Р 59643)

20) Учет проверки наличия и состояния огнетушителей не ведется в журнале по рекомендуемой форме (Приложение Г) (п. 2 статья 1 № 123-ФЗ п. 4.1.33 "СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации").

21) Двери выходов из этажей на лестничные клетки не оборудованы приспособлением для самозакрывания и уплотнениями в притворах (п. 2 статья 1 № 123-ФЗ, п. 4.4.6 СП 1.13130.2020).

22) Руководитель организации при проведении работ по очистке вентиляционных камер и воздухопроводов от горючих отходов и отложений не обеспечил составление соответствующего акта (п. 43 ППР в РФ).

23) Руководитель организации не содержит в исправном состоянии первичные средства тушения пожаров (у огнетушителей на объекте манометр в положении «красный», у огнетушителя, расположенного в группе «Воробушки» отсутствует шланг), (ст. 37, Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ).

24) Двери эвакуационных выходов открываются не по направлению выхода из здания (второй выход в коридор с группы «Малыш») (п. 2 статья 1 № 123-ФЗ п. 4.2.22 СП 1.13130.2020).

25) Руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4) (п. 50 ППР в РФ).

26) Не проведено испытание ограждения кровли здания с оформлением протокола испытаний, не проведено эксплуатационное испытание металлических наружных открытых лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний, которое должна проводить организация, имеющая обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок (п. 2 статья 1 № 123-ФЗ п.п. «б» п. 17 ППР в РФ; п. п. 6.1.4, 7.1 ГОСТ Р 53254-2009).

Причиной допущенных нарушений закона послужило неисполнение требований законодательства заведующей ГКДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 «Теремок» Волновахского м.о.» ДНР. Отсутствие контроля за деятельностью подчиненных работников со стороны руководства явилось условием, способствовавшим нарушению требований законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь требованиями статей 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть в течении месяца настоящее представление с участием сотрудника прокуратуры Волновахского района и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, а также причин и условий им способствующих.

2. В установленном порядке рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения.

3. О времени и месте рассмотрения настоящего представления заблаговременно уведомить прокурора Волновахского района с целью обеспечения участия в рассмотрении акта прокурорского реагирования в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

4. О результатах рассмотрения акта прокурорского реагирования и принятых мерах в установленный законом срок письменно сообщить прокурору Волновахского района с приложением документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений законодательства.

Предупреждаю, что не исполнение законных требований прокурора влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 17.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Прокурор  
Волновахского района  
младший советник юстиции



А.С. Писанец