



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 60, +7(856) 340-62-28, gudnr@80.mchs.gov.ru
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Волновахского муниципального округа

управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике
(наименование органа государственного пожарного надзора)
пер. Энергетический, 6, г. Волноваха, 85700, Тел./Факс: +7(856)-345-51-01
E-mail: gpn_vkh@80.mchs.gov.ru
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Ясли - сад комбинированного типа №8 "Теремок" администрации Волновахского района
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волновахского муниципального округа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике подполковника внутренней службы Скряпкина Максим Валерьевича №4 от «01» августа 2023 года о проведении внеплановой выездной проверки

в период с «07» августа 2023 г. по «11» августа 2023 г.

1) Инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волновахского муниципального округа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республики старшим лейтенантом внутренней службы Виноградовой Наталией Алексеевной
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица И.о. заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Ясли - сад комбинированного типа №8 "Теремок" администрации Волновахского района района Рябыкина Т.В.

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<p>Объект защиты обеспечить инструкцией о мерах пожарной безопасности исходя из специфики пожарной опасности зданий объекта защиты о мерах пожарной безопасности в которой необходимо отражать следующие вопросы:</p> <p>а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю (покрытие) и др.);</p> <p>б) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;</p> <p>в) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ;</p> <p>г) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, отключении электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения</p>	<p>п. 392, 393 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 (далее – ППР в РФ)</p>	30.08.2023	

<p>и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений;</p> <p>д) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты;</p> <p>е) перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом на объекте защиты (при их наличии). (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2022 N 1885).</p> <p>Указать лиц, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:</p> <p>а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства, дежурных и аварийных служб объекта защиты;</p> <p>б) организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и технических средств;</p> <p>в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);</p> <p>г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их</p>			
--	--	--	--

<p>внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия;</p> <p>д) выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, сооружения;</p> <p>е) прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;</p> <p>ж) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара;</p> <p>з) осуществление общего руководства тушением пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны;</p> <p>и) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;</p> <p>к) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;</p> <p>л) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;</p> <p>м) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных</p>			
--	--	--	--

	<p>аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава,</p> <p>н) по прибытии подразделения пожарной охраны информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;</p> <p>о) организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.</p>			
2.	Руководителю определить порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.	п. 3 ППР в РФ	30.08.2023	
3.	Не допускать к работе лица, не прошедшие обучения мерам пожарной безопасности.	п. 3 ППР в РФ	30.08.2023	
4.	Объект защиты обеспечить программами противопожарного инструктажа для обучения лиц мерам пожарной безопасности.	п. 3 ППР в РФ	30.08.2023	
5.	План эвакуации выполнить согласно ГОСТ Р 12.2.143 — 2009 Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля.	п. 2 статья 1 Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее	30.08.2023	

		№ 123-ФЗ) п. 6.2 ГОСТ Р 12.2.143 — 2009 Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля.		
6.	Руководителю обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, на объекте с массовым пребыванием людей.	п. 30 ППР в РФ	30.08.2023	
7.	При выборе типа и расчете необходимого количества огнетушителей выполнить требования к огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара, в соответствии с положениями Правил и приложений N 1 и 2 к Правилам.	п. 397 ППР в РФ	30.08.2023	
8.	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей вести в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. При выборе типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещениях) осуществить в соответствии с положениями настоящих Правил и приложениями N 1 и 2 к настоящим	пункты 60, 397 ч. 1 ППР в РФ; ст. 60 № 123-ФЗ.	30.08.2023	

	Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.			
9.	Обеспечить объект защиты системами пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с перечнем объектов, подлежащих оснащению указанными системами.	ч. 2 ст. 54 п. 2 статья 1 № 123-ФЗ таблица 2 СП 3.13130.2009; ч. 2 ст. 54 п. 2 статья 1 № 123-ФЗ таблица 2 п. 1 СП 3.13130.2009; СП 484.1311500.2020 Приложение А, таблица А.1, п. 1	30.08.2023	
10	Обеспечить объект защиты журналом эксплуатации систем противопожарной защиты	пункты 42, 43, 48, 50, 52, 54 ППР РФ	30.08.2023	
11	Руководителю организации обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения.	п. 48 ППР в РФ	30.08.2023	
12	Перед вводом в эксплуатацию, ответственным за пожарную безопасность, подвергнуть огнетушители первоначальной проверке, в процессе которой провести внешний осмотр, проверить комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем. В ходе проведения внешнего осмотра контролировать:	п. 2 статья 1 № 123-ФЗ п. 5.1.2 "ГОСТ Р 59641-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" (утв. и введен в	30.08.2023	

<p>- отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;</p> <p>- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;</p> <p>- наличие четкой и понятной инструкции;</p> <p>- состояние предохранительного устройства;</p> <p>- целостность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и значение давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;</p> <p>- массу огнетушителя, а также массу ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);</p> <p>- состояние гибкого шланга (при его наличии) и насадку огнетушителя (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);</p> <p>- состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).</p> <p>Результат проверки заносят в карточку учета огнетушителя и в журнал проведения технического осмотра огнетушителей (приложение А).</p>	<p>действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 794-ст)</p>		
--	---	--	--

13	На пути эвакуации с музыкального зала убрать мебель (диван)	п. 27 (б) ППР в РФ	30.08.2023	
14	Ковровые дорожки на пути эвакуации закрепить к полу.	п. 31 ППР в РФ	30.08.2023	
15	Пожарные краны оснастить пожарными рукавами одинакового с ним диаметра и пожарными стволами	п. 50 ППР РФ	30.08.2023	
16	Пожарные шкафы на объекте защиты оформить согласно разделу 5 ГОСТ Р 51844-2009	п. 2 статья 1 № 123-ФЗ п. 7.15 СП 30.13330.2020	30.08.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.о. заведующей МБДОУ

«Ясли-сад комбинированного типа №8 «Теремок»

администрации Волновахского района

Рябыкина Т.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Инспектор отдела НД и ПР

Волновахского муниципального округа

УНД и ПР Главного управления МЧС России по ДНР

старший лейтенант внутренней службы

Виноградова Н.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)